Dětenice

TS 0297
Dětenice II

TS 0503
Dětenice SPOJE

AYKY-J 3x120+70
45 m

AYKY-J 3x120+70
180 m

AYKY-J 3x240+120
180 m

AYKY-J 3x120+70
130 m

AYKY-J 3x240+120
200 m

AYKY-J 3x120+70
320 m

AYKY-J 3x120+70
140 m

AYKY-J 3x120+70
135 m

AYKY-J 4x50
90 m

LEGENDA:

- nadzemní kabelové vedení VN a rozpínačích
- pojistková skříň
- rozpojovací kabelová skříň
- hlavní domovní vvážní
- stávající kabelové vedení NN
- stávající hlavní domovní vedení
- stávající kabelová skříň
- stávající vzdušné vedení VN 35 kV
- stávající odbočné vedení
- stávající vodovod
- stávající kanalizace

NAVRŽENÁ SOUSTAVA TN-C 400/230 V, 50 Hz AC.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle PNE 330000-1
  čl.3.2.2.1
  čl.3.2.2.3
  čl.3.2.3
  nadřazen ochranný pospojením spojujícím se
  čl.3.2.2.7
VNĚJŠÍ VLIVY : dle PNE 330000-2
ZNAČENÍ: dle EC 607 - TIČEN 012301

SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Dětenice
rekonstrukce NN - II.etapa

Celková situace stavby

DSP

1:500

1